

Hochlastzeitfenster für 2025 nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Berechnungsgrundlage:

Die Berechnung des Hochlastzeitfensters für das Jahr 2025 basiert auf dem Beschluss der BNetzA (BK4-12-1656) vom 05.12.2012.

Die Zeiten beziehen sich auf die Zeitstempel der Viertelstunde (z. B. Beginn Uhrzeit = 09:15 --> ab 09:00 Uhr).

Definition Hochlastzeitfenster nach BNetzA:

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

Umsetzung:

Die Hochlastzeiten werden angewendet an Werktagen, mit Ausnahme der Samstage, der Brückentage und der Werktage zwischen 24.12. und 31.12. Feiertage sind die in Landshut/Bayern geltenden gesetzlichen Feiertage.

Hochlastzeitfenster 2025

Netzebene	Jahreszeit	Zeitraum	
		Beginn Uhrzeit	Ende Uhrzeit
Hochspannung	Frühling		
	Sommer		
	Herbst		
	Winter		
Umspannung zu Mittelspannung	Frühling		
	Sommer		
	Herbst	16:15:00	19:15:00
	Winter	12:00:00	15:00:00
Mittelspannung	Frühling		
	Sommer		
	Herbst	16:15:00	19:15:00
	Winter	11:00:00 16:15:00	14:00:00 18:15:00
Umspannung zu Niederspannung	Frühling		
	Sommer		
	Herbst	16:30:00	19:30:00
	Winter	16:45:00	19:45:00
Niederspannung	Frühling		
	Sommer	11:00:00	14:00:00
	Herbst		
	Winter		

Hinweise:

Jahreszeiten nach BNetzA
 Frühling 01.03. - 31.05.
 Sommer 01.06. - 31.08.
 Herbst 01.09. - 30.11.
 Winter 01.12. - 28/29.02.

Weitere Informationen:

Bundesnetzagentur – Beschlusskammer 4:
http://www.bundesnetzagentur.de/cdn_1911/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschlusskammer4/BK4_71_Individuelle_Netzentgelte_Strom/IndividuelleNetzentgelteStromNavNode.html

**Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV**



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2025

Hochspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-		Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-
0:15	66%		63%		65%		60%		12:15	90%		85%		92%		100%	ja
0:30	64%		64%		65%		63%		12:30	93%		89%		91%		88%	
0:45	63%		64%		68%		55%		12:45	93%		94%		92%		93%	
1:00	66%		64%		63%		55%		13:00	90%		92%		90%		92%	
1:15	62%		62%		62%		54%		13:15	92%		95%		91%		89%	
1:30	61%		59%		62%		54%		13:30	92%		88%		91%		92%	
1:45	62%		59%		61%		54%		13:45	90%		88%		91%		93%	
2:00	63%		59%		63%		55%		14:00	89%		92%		93%		90%	
2:15	62%		60%		62%		55%		14:15	87%		92%		90%		90%	
2:30	62%		59%		63%		54%		14:30	85%		89%		89%		90%	
2:45	62%		59%		62%		56%		14:45	87%		82%		89%		88%	
3:00	61%		58%		62%		61%		15:00	88%		90%		91%		86%	
3:15	61%		58%		61%		57%		15:15	88%		90%		92%		90%	
3:30	61%		62%		61%		55%		15:30	86%		92%		92%		89%	
3:45	60%		63%		62%		55%		15:45	85%		80%		93%		85%	
4:00	62%		63%		64%		55%		16:00	83%		88%		93%		90%	
4:15	61%		64%		64%		57%		16:15	83%		90%		94%		98%	ja
4:30	59%		65%		63%		57%		16:30	86%		84%		95%	ja	88%	
4:45	58%		65%		66%		57%		16:45	85%		83%		96%	ja	88%	
5:00	58%		65%		66%		57%		17:00	85%		83%		96%	ja	87%	
5:15	61%		69%		66%		61%		17:15	84%		83%		94%		86%	
5:30	63%		70%		68%		62%		17:30	86%		82%		95%		86%	
5:45	66%		71%		70%		66%		17:45	86%		86%		95%	ja	86%	
6:00	66%		73%		72%		66%		18:00	87%		88%		96%	ja	87%	
6:15	68%		77%		78%		69%		18:15	87%		87%		95%		86%	
6:30	69%		81%		84%		73%		18:30	87%		85%		95%		86%	
6:45	72%		82%		87%		76%		18:45	89%		87%		94%		86%	
7:00	74%		81%		84%		79%		19:00	88%		88%		96%	ja	84%	
7:15	76%		82%		84%		81%		19:15	86%		82%		95%	ja	82%	
7:30	77%		81%		84%		83%		19:30	83%		81%		93%		81%	
7:45	74%		82%		88%		85%		19:45	84%		83%		92%		79%	
8:00	76%		84%		93%		86%		20:00	84%		84%		91%		78%	
8:15	80%		89%		92%		89%		20:15	83%		81%		90%		74%	
8:30	82%		89%		92%		89%		20:30	80%		81%		88%		73%	
8:45	82%		89%		93%		89%		20:45	78%		83%		83%		74%	
9:00	85%		88%		91%		89%		21:00	81%		82%		83%		73%	
9:15	85%		84%		90%		90%		21:15	79%		76%		84%		72%	
9:30	88%		87%		91%		87%		21:30	77%		82%		83%		71%	
9:45	89%		88%		94%		87%		21:45	76%		81%		82%		69%	
10:00	87%		84%		92%		84%		22:00	74%		77%		81%		69%	
10:15	90%		85%		93%		85%		22:15	76%		78%		83%		72%	
10:30	87%		88%		93%		84%		22:30	76%		76%		80%		70%	
10:45	88%		87%		91%		86%		22:45	72%		71%		76%		66%	
11:00	92%		89%		93%		91%		23:00	69%		69%		71%		63%	
11:15	96%	ja	91%		97%	ja	91%		23:15	67%		65%		69%		61%	
11:30	94%		93%		95%		86%		23:30	66%		65%		68%		62%	
11:45	92%		86%		97%	ja	84%		23:45	68%		66%		68%		64%	
12:00	94%		85%		95%		100%	ja	0:00	64%		67%		66%		57%	

Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2025

Umspannung in Mittelspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last		Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last
0:15	63%		61%		61%		58%		12:15	85%		76%		87%		100% ja	
0:30	62%		62%		61%		60%		12:30	88%		80%		88%		92%	
0:45	60%		62%		63%		56%		12:45	88%		82%		87%		95% ja	
1:00	62%		61%		60%		56%		13:00	85%		81%		87%		94%	
1:15	59%		59%		59%		55%		13:15	86%		89%		88%		91%	
1:30	59%		58%		59%		55%		13:30	84%		78%		88%		93%	
1:45	59%		57%		57%		55%		13:45	83%		81%		88%		93%	
2:00	59%		57%		59%		55%		14:00	82%		85%		87%		92%	
2:15	59%		58%		59%		56%		14:15	82%		86%		86%		92%	
2:30	59%		58%		59%		55%		14:30	80%		82%		85%		92%	
2:45	59%		57%		58%		55%		14:45	82%		74%		84%		90%	
3:00	59%		57%		58%		59%		15:00	83%		82%		86%		89%	
3:15	59%		57%		59%		57%		15:15	82%		79%		86%		90%	
3:30	59%		60%		59%		55%		15:30	82%		78%		86%		89%	
3:45	58%		61%		60%		55%		15:45	79%		70%		86%		88%	
4:00	60%		61%		60%		56%		16:00	78%		75%		87%		90%	
4:15	60%		62%		61%		58%		16:15	77%		82%		92%		96% ja	
4:30	58%		63%		59%		58%		16:30	81%		76%		93%		89%	
4:45	58%		63%		61%		58%		16:45	81%		78%		94%		89%	
5:00	58%		62%		62%		59%		17:00	81%		81%		95%		89%	
5:15	61%		66%		63%		61%		17:15	82%		82%		94%		89%	
5:30	62%		67%		64%		62%		17:30	83%		83%		94%		90%	
5:45	65%		68%		66%		65%		17:45	83%		85%		95%		89%	
6:00	66%		69%		69%		66%		18:00	84%		88%		95% ja		90%	
6:15	67%		73%		74%		68%		18:15	85%		86%		95%		89%	
6:30	68%		76%		79%		72%		18:30	86%		84%		95% ja		88%	
6:45	71%		76%		82%		75%		18:45	87%		80%		92%		88%	
7:00	72%		76%		80%		79%		19:00	87%		82%		94%		87%	
7:15	73%		77%		80%		82%		19:15	85%		78%		92%		86%	
7:30	73%		76%		81%		83%		19:30	83%		78%		91%		84%	
7:45	72%		76%		83%		85%		19:45	84%		80%		89%		82%	
8:00	74%		79%		87%		86%		20:00	84%		81%		89%		81%	
8:15	77%		82%		87%		89%		20:15	82%		80%		88%		78%	
8:30	79%		81%		87%		90%		20:30	80%		79%		87%		76%	
8:45	80%		80%		88%		91%		20:45	78%		80%		81%		76%	
9:00	83%		78%		88%		90%		21:00	79%		79%		80%		75%	
9:15	82%		75%		87%		89%		21:15	77%		75%		81%		73%	
9:30	83%		82%		88%		87%		21:30	75%		80%		80%		72%	
9:45	83%		79%		89%		86%		21:45	74%		79%		79%		70%	
10:00	83%		76%		88%		87%		22:00	73%		76%		78%		71%	
10:15	85%		75%		89%		86%		22:15	76%		77%		79%		74%	
10:30	83%		78%		87%		86%		22:30	75%		75%		77%		72%	
10:45	84%		78%		87%		89%		22:45	72%		70%		73%		68%	
11:00	89%		80%		89%		93%		23:00	69%		67%		68%		66%	
11:15	91%		78%		89%		92%		23:15	66%		65%		67%		64%	
11:30	90%		85%		88%		89%		23:30	65%		64%		65%		64%	
11:45	87%		77%		88%		85%		23:45	66%		65%		65%		64%	
12:00	89%		79%		87%		99% ja		0:00	62%		63%		63%		59%	

Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres
Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2025

Mittelspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last		Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last
0:15	66%		63%		65%		61%		12:15	91%		85%		90%		100%	ja
0:30	65%		62%		64%		63%		12:30	93%		83%		90%		93%	
0:45	64%		62%		64%		59%		12:45	92%		84%		90%		96%	ja
1:00	65%		61%		62%		58%		13:00	90%		83%		89%		95%	
1:15	62%		60%		63%		58%		13:15	91%		85%		90%		92%	
1:30	62%		58%		61%		59%		13:30	91%		83%		90%		93%	
1:45	62%		59%		60%		58%		13:45	90%		83%		90%		92%	
2:00	63%		60%		61%		58%		14:00	89%		83%		91%		93%	
2:15	62%		60%		61%		58%		14:15	88%		82%		89%		93%	
2:30	62%		60%		61%		59%		14:30	86%		78%		88%		92%	
2:45	62%		60%		62%		58%		14:45	88%		77%		87%		91%	
3:00	63%		58%		61%		58%		15:00	88%		78%		89%		90%	
3:15	63%		59%		60%		58%		15:15	88%		76%		88%		90%	
3:30	63%		61%		61%		58%		15:30	86%		78%		88%		90%	
3:45	62%		61%		62%		58%		15:45	85%		77%		89%		89%	
4:00	64%		62%		62%		59%		16:00	85%		81%		90%		88%	
4:15	63%		62%		61%		61%		16:15	84%		82%		91%		96%	ja
4:30	62%		62%		61%		61%		16:30	84%		83%		92%		90%	
4:45	62%		63%		63%		61%		16:45	85%		85%		95%		90%	
5:00	63%		63%		65%		61%		17:00	85%		86%		95%	ja	90%	
5:15	65%		65%		67%		63%		17:15	84%		86%		92%		90%	
5:30	67%		66%		65%		65%		17:30	86%		87%		92%		91%	
5:45	69%		67%		68%		67%		17:45	87%		88%		92%		90%	
6:00	68%		69%		69%		68%		18:00	88%		89%		93%		91%	
6:15	70%		72%		74%		68%		18:15	88%		88%		92%		90%	
6:30	72%		75%		78%		73%		18:30	88%		87%		93%		89%	
6:45	75%		76%		81%		75%		18:45	88%		85%		93%		89%	
7:00	76%		76%		80%		77%		19:00	88%		83%		94%		88%	
7:15	77%		78%		81%		82%		19:15	87%		82%		92%		87%	
7:30	76%		79%		83%		82%		19:30	85%		81%		90%		85%	
7:45	77%		79%		85%		84%		19:45	85%		84%		89%		83%	
8:00	79%		81%		89%		86%		20:00	85%		85%		88%		82%	
8:15	83%		82%		90%		89%		20:15	84%		83%		87%		80%	
8:30	84%		82%		88%		90%		20:30	81%		80%		85%		78%	
8:45	85%		82%		90%		91%		20:45	80%		81%		82%		76%	
9:00	87%		80%		90%		91%		21:00	81%		80%		79%		75%	
9:15	87%		79%		89%		89%		21:15	79%		78%		80%		74%	
9:30	89%		80%		90%		88%		21:30	77%		82%		79%		73%	
9:45	90%		81%		90%		88%		21:45	76%		81%		78%		71%	
10:00	89%		81%		90%		88%		22:00	75%		76%		77%		71%	
10:15	91%		80%		92%		87%		22:15	77%		78%		78%		75%	
10:30	89%		82%		91%		89%		22:30	76%		76%		77%		73%	
10:45	90%		82%		90%		90%		22:45	73%		72%		75%		69%	
11:00	92%		80%		91%		93%		23:00	71%		70%		71%		68%	
11:15	94%		86%		92%		93%		23:15	68%		68%		70%		68%	
11:30	93%		83%		93%		91%		23:30	67%		67%		69%		65%	
11:45	92%		80%		93%		92%		23:45	68%		66%		67%		64%	
12:00	92%		82%		92%		99%	ja	0:00	65%		67%		66%		62%	

Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres
Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2025

Umspannung in Niederspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last		Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last
0:15	50%		40%		56%		63%		12:15	75%		58%		88%		93%	
0:30	49%		38%		55%		63%		12:30	75%		59%		89%		94%	
0:45	47%		37%		53%		62%		12:45	74%		59%		88%		93%	
1:00	46%		36%		52%		60%		13:00	72%		58%		86%		93%	
1:15	45%		35%		51%		59%		13:15	71%		57%		87%		93%	
1:30	45%		34%		50%		58%		13:30	71%		57%		87%		92%	
1:45	44%		34%		49%		58%		13:45	70%		58%		87%		92%	
2:00	46%		36%		51%		60%		14:00	68%		55%		87%		91%	
2:15	47%		37%		52%		61%		14:15	69%		54%		87%		90%	
2:30	47%		36%		51%		60%		14:30	71%		54%		87%		90%	
2:45	46%		35%		51%		59%		14:45	70%		58%		87%		88%	
3:00	45%		34%		50%		58%		15:00	70%		60%		87%		87%	
3:15	46%		33%		50%		57%		15:15	69%		56%		85%		87%	
3:30	46%		33%		50%		57%		15:30	69%		55%		86%		87%	
3:45	46%		33%		50%		56%		15:45	70%		55%		85%		87%	
4:00	46%		33%		50%		56%		16:00	71%		58%		86%		87%	
4:15	47%		33%		51%		57%		16:15	72%		58%		87%		88%	
4:30	48%		33%		51%		57%		16:30	73%		57%		91%		91%	
4:45	48%		34%		51%		58%		16:45	75%		63%		92%		94%	
5:00	49%		34%		52%		59%		17:00	77%		68%		94%		97% ja	
5:15	51%		35%		54%		61%		17:15	78%		69%		94%		98% ja	
5:30	51%		35%		55%		62%		17:30	79%		70%		94%		99% ja	
5:45	52%		36%		56%		63%		17:45	81%		71%		96% ja		100% ja	
6:00	53%		38%		57%		62%		18:00	82%		72%		95% ja		100% ja	
6:15	52%		40%		55%		60%		18:15	84%		70%		95% ja		99% ja	
6:30	55%		42%		58%		64%		18:30	83%		67%		94%		98% ja	
6:45	58%		44%		62%		67%		18:45	83%		64%		93%		98% ja	
7:00	60%		46%		64%		70%		19:00	82%		64%		92%		97% ja	
7:15	61%		48%		68%		74%		19:15	81%		63%		90%		96% ja	
7:30	65%		49%		70%		76%		19:30	79%		63%		88%		95%	
7:45	66%		51%		71%		79%		19:45	77%		62%		86%		93%	
8:00	68%		54%		73%		79%		20:00	76%		60%		84%		90%	
8:15	72%		53%		76%		82%		20:15	73%		59%		82%		88%	
8:30	72%		55%		78%		84%		20:30	72%		58%		79%		84%	
8:45	74%		57%		79%		85%		20:45	70%		57%		76%		82%	
9:00	74%		56%		80%		86%		21:00	68%		57%		74%		80%	
9:15	76%		56%		80%		87%		21:15	66%		58%		71%		77%	
9:30	75%		59%		81%		87%		21:30	65%		57%		69%		75%	
9:45	75%		57%		82%		88%		21:45	63%		55%		68%		72%	
10:00	75%		57%		81%		88%		22:00	63%		55%		68%		73%	
10:15	76%		62%		80%		86%		22:15	69%		57%		76%		81%	
10:30	75%		62%		81%		87%		22:30	68%		55%		74%		80%	
10:45	75%		61%		82%		87%		22:45	65%		52%		71%		78%	
11:00	75%		58%		84%		88%		23:00	63%		50%		68%		75%	
11:15	76%		60%		84%		89%		23:15	61%		47%		66%		73%	
11:30	76%		62%		86%		89%		23:30	58%		46%		64%		71%	
11:45	76%		61%		85%		90%		23:45	56%		44%		61%		68%	
12:00	76%		61%		85%		89%		0:00	54%		42%		59%		67%	

**Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV**



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2025

Niederspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last		Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last	Last	Hoch-Last
0:15	48%		37%		54%		61%		12:15	77%		79%		83%		87%	
0:30	47%		36%		53%		60%		12:30	76%		80%		85%		89%	
0:45	45%		35%		51%		59%		12:45	75%		81%		83%		88%	
1:00	44%		34%		50%		58%		13:00	74%		100% ja		82%		87%	
1:15	43%		33%		49%		57%		13:15	73%		84%		82%		88%	
1:30	43%		32%		48%		56%		13:30	85%		85%		83%		87%	
1:45	42%		32%		47%		56%		13:45	74%		79%		83%		86%	
2:00	44%		34%		49%		58%		14:00	71%		89%		82%		85%	
2:15	45%		34%		50%		59%		14:15	71%		78%		82%		85%	
2:30	45%		33%		49%		58%		14:30	71%		76%		82%		85%	
2:45	44%		33%		49%		57%		14:45	70%		71%		82%		83%	
3:00	43%		32%		48%		56%		15:00	70%		74%		82%		82%	
3:15	44%		31%		48%		55%		15:15	70%		71%		80%		82%	
3:30	44%		31%		48%		55%		15:30	70%		66%		81%		82%	
3:45	44%		31%		48%		54%		15:45	70%		72%		80%		82%	
4:00	44%		31%		48%		54%		16:00	70%		71%		81%		82%	
4:15	45%		31%		49%		55%		16:15	69%		76%		82%		84%	
4:30	46%		31%		49%		55%		16:30	69%		69%		86%		86%	
4:45	46%		32%		49%		55%		16:45	71%		65%		87%		89%	
5:00	47%		32%		50%		56%		17:00	72%		65%		88%		91%	
5:15	49%		33%		52%		59%		17:15	74%		64%		89%		93%	
5:30	49%		33%		52%		59%		17:30	74%		65%		89%		94%	
5:45	50%		35%		54%		60%		17:45	76%		69%		90%		95%	
6:00	50%		37%		54%		59%		18:00	77%		71%		90%		95%	
6:15	49%		39%		52%		57%		18:15	79%		67%		90%		94%	
6:30	51%		44%		55%		60%		18:30	79%		67%		89%		93%	
6:45	55%		45%		58%		63%		18:45	79%		69%		88%		93%	
7:00	56%		50%		61%		66%		19:00	78%		65%		87%		93%	
7:15	58%		52%		64%		70%		19:15	77%		62%		86%		92%	
7:30	61%		55%		67%		72%		19:30	76%		60%		84%		90%	
7:45	62%		58%		67%		74%		19:45	73%		59%		82%		89%	
8:00	65%		62%		69%		75%		20:00	73%		58%		80%		86%	
8:15	68%		66%		72%		77%		20:15	70%		56%		78%		84%	
8:30	69%		68%		73%		79%		20:30	69%		55%		75%		81%	
8:45	70%		74%		74%		80%		20:45	67%		54%		73%		79%	
9:00	70%		75%		75%		81%		21:00	66%		54%		71%		77%	
9:15	73%		73%		75%		82%		21:15	63%		55%		69%		74%	
9:30	72%		72%		76%		82%		21:30	62%		54%		67%		72%	
9:45	73%		80%		78%		83%		21:45	60%		52%		65%		70%	
10:00	74%		79%		77%		83%		22:00	60%		52%		66%		70%	
10:15	73%		82%		76%		81%		22:15	67%		54%		73%		79%	
10:30	74%		77%		76%		82%		22:30	65%		52%		72%		77%	
10:45	73%		74%		78%		82%		22:45	63%		49%		68%		75%	
11:00	76%		77%		79%		83%		23:00	61%		47%		65%		73%	
11:15	78%		87%		79%		84%		23:15	59%		45%		63%		70%	
11:30	77%		82%		81%		84%		23:30	56%		43%		61%		68%	
11:45	81%		79%		81%		84%		23:45	54%		41%		59%		66%	
12:00	76%		80%		81%		84%		0:00	52%		40%		57%		65%	

